

Toiletruimte integraal toegankelijk (IT-toilet)

Definitie

Een integraal toegankelijk toilet bevat de minimale ruimte waarbinnen een persoon met een rolstoel geacht wordt zelfstandig toilethandelingen te kunnen verrichten.

Uitgangspunt hierbij is dat het toilet met afgesloten deur bruikbaar moet zijn.

Daarnaast is in dit toilet ook ruimte voor assistentie om de toiletpot te bereiken/verlaten.

Randvoorwaarden en Uitgangspunten

- Maximale afstand 100 m.
- Minimaal 1 per verdieping $\geq 1000\text{m}^2$.
- Aantal IT-toiletten volgens tabel 4.34 Bouwbesluit.
- Bereikbaar tijdens openingsuren van alle functies en bereikbaar vanuit alle functies.

Eisen

- $\geq 2,2 \times 1,65$ m.
- Naar buiten draaiende deur, breedte 0,9 m.
- Vrije draaicirkel 1,5 m.
- $0,9 \times 1,2$ m vrije opstelruimte aan één zijde naast toiletpot.
- $0,9 \times 1,2$ m vrije opstelruimte vóór toiletpot.
- Assistentievlak aan 2^{de} kant toiletpot van $0,35 \times 0,7$ m.
- Afstand tussen toiletpot en wastafel $\geq 0,9$ m

Bijbehorende elementen

- Alarminstallatie sanitaire ruimten, rondom langs de wand een doorgaand signaalkoord op $0,3 - 0,4$ m + vloer, verbonden met een alarmschakelaar. Overige eisen, zie onderstaande webpagina.
- Horizontale deurgreep op 0,95 m hoogte, 0,75 m lengte
- Onderrijdbare wastafel
- Spiegel boven wastafel op $1 - 2$ m + vloer
- Toiletpot met wegklapbare armsteunen
- Toiletpot met ruggesteun

Zie voor details: <http://www.toegankelijkheidssymbool.nl/criteriaeisen.html>

